



Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 616 32 171, DS taemjk2
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Jitkou Sedláčkovou

Specifikace parametrů

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Osvětlení I. stupeň 2026"

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
Sídlo zadavatele: nám. Bedřicha Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem
adresa realizace: Školní nám. 1318, 289 22 Lysá nad Labem (budova I. st.)
IČ zadavatele: 616 32 171
Zastoupení zadavatele: Mgr. Jitka Sedláčková, ředitelka školy

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jitka Sedláčková, e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz,
tel.: 601 367 903

1

Technická specifikace dodávaných svítidel

Záměrem zadavatele je kompletní dodávka svítidel, včetně instalačního materiálu, vypínačů, a jejich montáž a případně likvidace původních svítidel ve 12 učebnách v budově I. stupně Základní školy Bedřicha Hrozného, Školní nám. 1318, Lysá nad Labem vycházející z České technické normy ČSN EN 12464-1.

Požadavky na osvětlení:

1. Elektrické osvětlení podobné dennímu světu: udržovaná osvětlenost E_m 750 lx, náhradní teplota chromatičnosti T_{cp} 6000 – 6500 K.
2. Osvětlení s tónem světla a intenzitou stimulující bdělost a kognitivní výkon žáků i učitelů: poměrná melanopická účinnost $MDER \geq 0,9$.
3. Osvětlení s co nejlepším podáním barev: všeobecný index podání barev $R_a \geq 95$.
4. Při realizaci je třeba dodržet všechny požadavky vyhlášky č. 160/2024 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, a požadavky norem v ní uvedených.
5. Dodávka svítidel, instalačního materiálu, montáž a demontáž svítidel v souladu s platnými předpisy.



Technická specifikace prostor

Budova I. stupně má 3 nadzemní podlaží. V přízemí budovy se nachází 2 kmenové učebny a místnost primárně určená pro družinu.

V 2. nadzemním podlaží se nachází 4 kmenové učebny, ve 3. nadzemním podlaží se nachází 4 kmenové učebny a učebna na výuku dělených předmětů.

Parametry jednotlivých učeben:

Přízemí

- učebna č. 106: výška stropu 3050 mm, délka učebny 9460 mm, šířka učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- učebna č. 105: výška stropu 3050 mm, délka učebny 9460 mm, šířka učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- družina č. 104: výška stropu 3050 mm, délka učebny 7400 mm, šířka učebny 4400 mm, k tomu navazující chodbička šíře 2200 mm a délky 5400 mm, podlahová krytina – lino, koberec,

2. nadzemní podlaží

- učebna č. 208: výška stropu 3300 mm, délka učebny 9450 mm, šíře učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- učebna č. 207: výška stropu 3300 mm, délka učebny 9450 mm, šíře učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- učebna č. 206: výška stropu 3300 mm, délka učebny 9800 mm, šíře učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- učebna č. 204: výška stropu 3300 mm, délka učebny 9500 mm, šíře učebny 9500 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,

3. nadzemní podlaží

- učebna č. 308: výška stropu 3350 mm, délka učebny 9400 mm, šíře učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- učebna č. 307: výška stropu 3350 mm, délka učebny 9400 mm, šíře učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- učebna č. 306: výška stropu 3350 mm, délka učebny 9800 mm, šíře učebny 6600 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec,
- učebna č. 305: výška stropu 3350 mm, délka učebny 6600 mm, šíře učebny 4680 mm, podlahová krytina – lino,
- učebna č. 304: výška stropu 3350 mm, délka učebny 9500 mm, šíře učebny 9170 mm, podlahová krytina – parkety voskované, koberec.



Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 616 32 171, DS taemjk2
zastoupená ředitelkou školy Mgr. Jitkou Sedláčkovou

Kóty jednotlivých učeben včetně znázornění oken a umístění tabulí a kobereců jsou k dispozici v dokumentu s názvem **TGM učebny**.

Popis elektroinstalace je k dispozici v dokumentu s názvem **Revizní zpráva TGM**.

Zároveň je možné využít prohlídku dotčených prostor v termínu 20. duben 2026 od 14.00 do 16.00 hodin, budova I. stupně (TGM), Školní náměstí 1318, Lysá nad Labem.

Pro specifikaci položkového rozpočtu prosím využijte tabulku na str. 4.

V Lysé nad Labem dne 14. 4. 2026

Mgr. Jitka Sedláčková, ředitelka školy



Položkový rozpočet

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Osvětlení I. stupeň 2026"

Účastník

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení):	
IČ:	
Osoba oprávněná zastupovat účastníka řízení:	
Kontakty (e-mail, telefon):	

Přízemí					
Místnost	Svítlidla		Instalační materiál	Montáž	Cena celkem / učebna
	Počet ks	Cena / ks			
Učebna č. 106					
Učebna č. 105					
Družina					
1. nadzemní podlaží					
Místnost	Svítlidla		Instalační materiál	Montáž	Cena celkem / učebna
	Počet ks	Cena / ks			
Učebna č. 208					
Učebna č. 207					
Učebna č. 206					
Učebna č. 204					
2. nadzemní podlaží					
Místnost	Svítlidla		Instalační materiál	Montáž	Cena celkem / učebna
	Počet ks	Cena / ks			
Učebna č. 308					
Učebna č. 307					
Učebna č. 306					
Učebna č. 305					
Učebna č. 304					